

OL. 0003. A. 202

[illegible]

Urząd Miejski w Blachowni
22/02/2023 13:26DK.1316.2023



ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia

W odpowiedzi na interpelację Pana Sebastiana Szczepanik Radnego Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 12.01.2023 r. przekazaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni i Burmistrza Blachowni pismem nr OR.0003.12023 w sprawie montażu barier typu U-12a w obrębie skrzyżowania ulic Sosnowej i Wspólnej przesyłam w załączeniu wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie kierownika ODM Nr 3 w Poczesnej.

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

- pismo kierownika Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 3 w Poczesnej

PZD ODM 3 w Poczesnej
PZD-ODM.3-03/02/2023

10.02.2023
Częstochowa, dn. 09.02.2023 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

Dotyczy: interpelacji radnego UM Błachownia p. Sebastiana Szczepaniaka.

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Błachowni nr OR.0003.1.2023 z dnia 30.01.2023r. (data wpływu 07.02.2023 r.) w sprawie interpelacji Radnego Rady Miasta Błachownia w sprawie montażu barierek sztywnych typu U-12a na skrzyżowaniu ulic Sosnowej (DP 1049 S) i DG ul. Wspólnej informuję, że obecna szerokość chodnika nie pozwala na montaż barierek, ponieważ spowoduje to znaczne zawężenie chodnika. Ponadto, żeby zamontować jakiegokolwiek urządzenie BRD należy opracować projekt organizacji ruchu, na podstawie której wprowadzona zostanie zmiana w DOR.

Wobec powyższego należy opracować projekt zmiany organizacji ruchu, który obejmie montaż barierek U-12a na skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Wspólnej w Błachowni oraz przeprojektować chodnik tak, aby po zamontowaniu barierek uzyskać normatywną szerokość chodnika.

KIEROWNIK ODM nr 3
Poczesna
mgr inż. Monika Stwek