

Blachownia, dnia 01 marzec 2018 roku

ZP.271.3.2018

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa boiska do piłki nożnej wraz z nawodnieniem i oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w Blachowni”**.

WYJAŚNIENIA

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **„Budowa boiska do piłki nożnej wraz z nawodnieniem i oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w Blachowni”** w następujący sposób:

Pytanie 1.

W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 25/02/2018 r. na pytania naszej firmy w zakresie dokumentów nawierzchni poliuretanowej, chcemy sprostować oczywistą omyłkę pisarską jaka zaistniała w pytaniu.

Nawierzchnie poliuretanowe dwuwarstwowe typu (8+8) przeznaczone są na boiska wielofunkcyjne i nie są nawierzchniami lekkoatletycznymi na bieżnię, dlatego nie są dla nich wydawane certyfikaty IAAF. Prosimy o wykreślenie certyfikatu IAAF jako dokumentu wymaganego przed podpisaniem umowy. Inaczej przetarg obarczony będzie błędem, ponieważ nie ma takich produktów na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje omyłkę i wykreśla wymaganie certyfikatu IAAF. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że po zapoznaniu się z kartami technicznymi nawierzchni EPDM typu 8+8 dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe wykonywane w technologii 8+8 mm posiadające raport z badań potwierdzających zgodność parametrów technicznych z normą PN EN 14877:2014

Pytanie 2.

W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 27/02/2018 r. prosimy o potwierdzenie, iż według udzielonych odpowiedzi zamawiający dopuszcza matę hybrydową o wskazanych w pytaniu parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań z projektu tzn: mata powinna charakteryzować się:

- Włóknami o kształcie diamentowym

- Podkładem (PP/PE/PES): Podkład tkany razem z włóknem runa.

Taki sposób mocowania włókna oraz jego kształt daje gwarancję, iż włókna nie ulegną uszkodzeniu ani wyrwaniu podczas wczesywania ziemi urodzajnej w matę, jak również podczas eksploatacji boiska przy wertykulacji czy aeracji. Kształt diamentu z rdzeniem gwarantuje pionizację włókien.

Zwracamy również uwagę, iż maty hybrydowe powinny mieć specyficzną gęstość pozwalającą na bezproblemowe wczesanie gruntu z mieszanką nasion w matę, oraz taką aby trawa naturalna miała miejsce na wzrost w wczesanej glebie. 80 000 włókien /m² wydaje się zbyt gęstym materiałem, który zagłuszy odpowiedni wzrost trawy naturalnej (brak miejsca na prawidłowy rozrost). Wnosimy aby wymagana gęstość nawierzchni hybrydowej, była jak w pierwotnym projekcie tj. 48 000 /m².

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wszystkie nawierzchnie typu hybrydowego posiadające raport z badania przeprowadzonego przez laboratorium sportowe rekomendowane przez FIFA (np. LABOSPORT, SPORTSLAB ITP.)

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Do wiadomości:

1. wszyscy wykonawcy,
2. Kopia a/a.