



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



GMINA BLACHOWNIA

ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
tel / fax 34 / 327 04 61
ZP.271.4.2018

Blachownia, dnia 19 marca 2018 roku

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni”**.

WYJAŚNIENIA

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **„Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni”** w następujący sposób:

Pytanie 1.

Jaki okres gwarancji będzie wymagany przez Zamawiającego dla wykonanych nasadzeń drzew i krzewów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że gwarancja wynosi 3 lata (z uwagi na decyzję zgody na wycinkę, nasadzenia zastępcze muszą zachować żywotność 3 lata od zgłoszenia Starostwu Powiatowemu w Częstochowie ich posadzenia).

Pytanie 2.

Jaki okres pielęgnacji wykonanych nasadzeń jest wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:


Pielęgnacja zieleni po zakończeniu prac będzie w gestii Zamawiającego, w związku z tym nie przewiduje się gwarancji na pielęgnację. Wykonawca ma zadbać o wysoką jakość materiału użytego do nasadzeń.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie ilości w przedmiarze 10c Deptak. Zgodnie z Inwestorskim Przedmiarem Robót o nazwie Deptak 10c pozycje kosztorysowe o numerach od 1 do 11 są najprawdopodobniej zdublowane z pozycjami o numerach od 1 do 11 prosimy o potwierdzenie powyższego i korektę Inwestorskiego Przedmiaru Robót poprzez usunięcie pozycji zdublowanych..

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze 10c od strony 2 do strony 8 przedstawiono obmiar całości prac, natomiast od strony 9 do strony 21 przedstawiono to samo tylko w tabelach



elementach scalonych ułatwiających skosztyrowanie prac (są to gotowe tabele gdzie można wpisać cenę jednostkową oraz wartość poszczególnych pozycji).

Pytanie 4.

Standardowe uziarnienie mieszanek mineralnych kruszywa łamanego dostępne w kopalniach to 0-31,5mm i 0-63mm. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyżej wymienionych mieszanek kruszywa 0-31,5 na potrzeby wykonania projektowanej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 17,5 cm pod warstwę z nawierzchni żywicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jednej zaproponowanej frakcji kruszywa na podbudowę. Musi być zastosowane kruszywo wielofrakcyjne w celu prawidłowego zagęszczenia.

Pytanie 5.

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału dla

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm - miał bazaltowy 2661.65	m2	2 661,650
--	----	-----------

Czy dopuszcza się zastosowanie grys bazaltowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że potoczna nazwa miału bazaltowego to grys bazaltowy o frakcji 2/5mm.

Do wiadomości:

1. wszyscy wykonawcy,
2. Kopia a/a.

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Dariusz Wójciechowski