

Blachownia, dnia 30 lipca 2012 roku

ZP.271.17.02.2012

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.17.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy w miejscowości Blachownia”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy w miejscowości Blachownia” w następujący sposób:

Pytanie:

"Przeglądając projekt dostrzegłem niejasność dotyczącą odtworzenie nawierzchni, ponieważ w projekcie jest napisane "Do poziomu istniejącego terenu wykopy należy uzupełnić w następujący sposób licząc od góry: warstwa górna podbudowy tłuczniowej gr. 20,0cm o frakcji 20 – 45mm, warstwa dolna podbudowy tłuczniowej gr. 25,0cm o frakcji 45 - 63mm i warstwa odsączająca z piasku - gr. warstwy 15,0cm." Długość kanału wynosi 1145 mb co daje 1145m² nawierzchni do odtworzenia. Natomiast z pozycji 13-16 w przedmiarze wynika że do odtworzenia jest 5725m², z czego można wywnioskować że do odtworzenia jest nawierzchnia na całej szerokości ulicy (1145 x 5=5725). Zatem pytanie brzmi czy do odtworzenia jest nawierzchnia po wykopie czy na całej szerokości ulicy?"

Odpowiedź:

W przedmiarze przyjęto odtworzenie nawierzchni na powierzchni 5m x1145 m=5725m². Jest to odtworzenie na średniej szerokości ulic, w których będzie realizowany kanał sanitarny. Wobec powyższego należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości ulic.

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy,
2. Kopia a/a.