

BURMISTRZ BLACHOWNI
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

Of.0003. SP. 154

Blachownia, dnia 13 stycznia 2021 roku


ZP.0003.1.2021

**Radna Rady Miejskiej w Blachowni
Pani Renata Kolman**

Dotyczy: interpelacja.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 grudnia 2021 roku informuję, że podczas kontroli inwestycji pn.: „Przebudowy boiska do piłki nożnej i budowy boiska wielofunkcyjnego w Blachowni” osoby przeprowadzające kontrolę z ramienia Ministerstwa Sportu potwierdziły zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. Jako przyczynę zastoisk wody na nawierzchni hybrydowej wskazano splot dwóch czynników: ulewnych deszczy 30-50mm/dobę oraz braku miejsca do rozsączenia tych opadów. Urząd przekazał uwagi z kontroli firmie, która projektowała przedmiotową inwestycję. Uzgodniono, że biuro projektowe nieodpłatnie wykona projekt odwodnienia liniowego, które następnie zostanie wykonane przez tut. Urząd.

L.dz. 6
13.01.2021r.

BURMISTRZ BLACHOWNI

mgr Sylwia Szynińska

Do wiadomości:

(-) Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni Pan Paweł Hreczański

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kopia aa: