



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czyst.pl strona internetowa: http://www.pwik.czyst.pl

TT1.410.0438.2015
TT1/000376/15
ORYGINAL

URZĄD MIEJSKI
w Blachowni
Kancelaria Ogólna

09-03-2015

Ilość załączników
Skierowano
Podpis

Burmistrz Blachowni

ul. Sienkiewicza 22

42-290 Blachownia

Częstochowa, dn. 27.02.2015r.

dotyczy: warunków technicznych projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Bolesława Chrobrego w Blachowni.

W odpowiedzi na pismo z dn. 16.02.2015r. (data wpływu 19.02.2015r.) w sprawie j.w. informujemy, że projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej należy włączyć do kanału sanitarnego Ø0,20m zlokalizowanego w ulicy Piastów.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej winna przebiegać w wydzielonych ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych, wydzielonych w oparciu o już wytyczone na tym terenie ciągi komunikacyjne. Średnica sieci kanalizacji sanitarnej winna wynikać z potrzeb zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu a jej lokalizacja gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny dla naszych służb przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad i podziemnego uzbrojenia.

W przypadku projektowania sieci w działkach prywatnych należy dokonać wpisu w księdze wieczystej o służebności przesyłu. Dokumentacja projektowa sieci sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę winna być przedstawiona do akceptacji w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Do dokumentacji należy załączyć zestawienie właścicieli działek na których zlokalizowano sieci.

Projekty przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji winny stanowić oddzielne opracowanie. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że należy złożyć do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objęcie naradą koordynacyjną przyłączy.

Wskazany jest także kontakt projektanta opracowującego w/w dokumentację w celu omówienia przyjętych rozwiązań technicznych i ewentualnego uściślenia warunków.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Urząd Miejski w Blachowni
12/03/2015 12:02DK.1609.2015



Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Paweł Kwiecień

RMa