

UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu conajmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

Projektant: euro projekt

42–200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 11-3100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE;
42–200 CZĘSTOCHOWA UL. BÓR 164 UL. OLIMPIJSKA 28
42–284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36 TEL./FAX. 660456041;
TEL./FAX. (34) 3725055; 3666648
NIP 573–180–95–52;

Inwestor: BURMISTRZ BLACHOWNI
Ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

Temat: Projekt budowlany sieci kanalizacji snitarnej wraz z sięgaczmi

Adres: 42-290 Blachownia, ul. Bolesława Chrobrego, dz. nr 480 oraz 390 obręb Blachownia (0001).

Tytuł rys.: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Autor opracowania:	mgr inż. Marzena MARCISZ	Nr uprawnień –––	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Seweryn URBAŃSKI	Nr uprawnień SLK/3876/POOS/11	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
–	10.2015	P-B	SANITARNA	6	A	15_029

MODYFIKACJE/REWIZJE: