



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82

URZĄD MIEJSKI w Blachowni
Kancelaria Ogólna
12-03-2015
BURMISTRZ BLACHOWNI
ul. SIENKIEWICZA 22
42-290 BLACHOWNIA
e-mail: poczta@pwik.czest.pl strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

TT1.410.0451.2015
TT1/000391/15
ORYGINAŁ

Częstochowa, dn. 02.03.2015r.

Wasz znak
ZP.7021.1.10.2015

Ilość załączników 2P
Skierowano
Podpis

dotyczy: Warunków technicznych projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blachownia dzielnica Ostrowy.

W odpowiedzi na pismo z dn. 16.02.2015r. (data wpływu 19.02.2015r.) w sprawie j.w. informujemy, że projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej $\Phi 0,25$ m zlokalizowanej w ulicy Biegańskiego.

Przed przystąpieniem do projektowania należy przedstawić do akceptacji w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie opracowanie koncepcyjne obrazujące sposób odprowadzania ścieków z wnioskowanego terenu.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej winna przebiegać w wydzielonych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych. Średnica sieci kanalizacji sanitarnej winna wynikać z potrzeb zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu a jej lokalizacja gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny dla naszych służb przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad i podziemnego uzbrojenia.

W przypadku projektowania sieci w działkach prywatnych należy dokonać wpisu w księdze wieczystej o służebności przesyłu. Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę winna być przedstawiona do akceptacji w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Do dokumentacji należy załączyć zestawienie właścicieli działek na których zlokalizowano sieci.

Lokalizacja i zagłębienie projektowanej przepompowni ścieków winno gwarantować grawitacyjne odprowadzenie do niej ścieków z całej przyległej zlewni oraz zapewniać wymagane przepisami odległości od pozostałej infrastruktury. Projektowana przepompownia powinna spełniać warunki techniczne dla urządzeń automatyki pracującej na przepompowni określone w załączniku Nr 1 oraz wymogi w zakresie zasilania w energię elektryczną określone w załączniku Nr 2. Dokumentacja przepompowni ścieków winna zawierać projekty: ogrodzenia, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu oraz podłączenia wody.

Projekty przyłączy kanalizacji sanitarnej do przyległych posesji winny stanowić oddzielne opracowanie.

Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Dawid Kwiecień

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Warunki techniczne dla urządzeń automatyki pracujących na przepompowniach ścieków objętych radiowym monitoringiem pracy.
- Załącznik Nr 2 - Wymogi w zakresie zasilania przepompowni ścieków w energię elektryczną

Urząd Miejski w Blachowni
13/03/2015 16:13DK.1688.2015

