

Blachownia, dnia 08 listopad 2016 roku

ZP.271.6.2016

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i remont wodociągu w dzielnicy Ostrowy w m. Blachownia**”.

WYJAŚNIENIA

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 poz.2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i remont wodociągu w dzielnicy Ostrowy w m. Blachownia**” w następujący sposób:


Pytanie 1.

Prosimy o informację, czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie studni wodomierzowych wraz z wyposażeniem, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości studni oraz rodzaju wyposażenia.

Odpowiedź:

Po odkopaniu należy stwierdzić stan techniczny studni, jeżeli stan techniczny wymaga wymiany, studnię należy wymienić. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego studnie wodomierzowe są w dobrym stanie, w związku z powyższym w przedmiarze nie została ujęta ich wymiana.

Burmistrz Blachowni


mgr Sylwia Szymańska

Do wiadomości:

1. wszyscy wykonawcy,
2. Kopia a/a.