

BURMISTRZ BLACHOWNI

ul. Sienkiewicza 22
42-290 BLACHOWNIA

Blachownia, dnia 11 listopad 2015 roku

ZP.271.11.2015

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa targowiska – II etap**”.

WYJAŚNIENIA

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „**Budowa targowiska – II etap**” w następujący sposób:

Pytanie 1.

1. Proszę o udostępnienie dokumentacji wykonawczej konstrukcji nie zamieszczonej w SIWZ dotyczącej przetargu:

Konstrukcja fundamentów

- a. rysunki zbrojenia ław fundamentowych F1, F2, F3 i starterów ST1, ST2,
- b. rysunki szalunkowe ław i starterów

Konstrukcja stalowa

- a. rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych – słupy, belki, płatwie do których się odwołuje Zamawiający w STWiOR oraz potwierdza o istnieniu takich dokumentacji w danych liczbowych przedstawionych w załączonych przedmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w związku z tym, że nie ma wykonanego projektu wykonawczego wykonawcy do wyceny muszą przyjąć parametry ogólne wg kosztorysu inwestorskiego:

1. Konstrukcja stalowa – 8,5 t
2. Zbrojenie fundamentów:

- ławy i słupki fi 12 – 1,72 t,

- strzemiona fi 6 – 0,24 t,

Przekroje ław i słupków – tabelarycznie wg rysunku rzutu fundamentów, posadowienie i wysokości wg przekrojów

Pytanie 2.

2. Proszę o podanie rodzaju wypełnienia (materiału izolacyjnego) płyt warstwowych lekkiej obudowy ścian i przykrycia dachu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że płyty warstwowe powinny posiadać wypełnienie z poliuretanu.

Pytanie 3.


Proszę o wyjaśnienie czy termin wykonania (realizacji) zakończenia robót 24.12.2015 nie jest pomyłką z uwagi na to, iż złożenie ofert na przetarg nastąpi 12.11.2015 a zaprojektowane konstrukcje fundamentowe żelbetowe monolityczne wykonywane na budowie mogą być obciążane po 28 dniach od ich wykonania; z tego wynika, że na wykonanie pozostałych robót budowlanych wykonywanych w dużej części w technologiach mokrych wraz z wykonaniem robót wykończeniowych Zamawiający przewiduje 10 dni kalendarzowych. Nadmieniam, że przy takim założonym terminie zakończenia prac brak jest możliwości zachowania warunków technologii wykonania prac żelbetowych, betonowych, tynkarskich, a które są opisane i będą wymagane przez nadzór inwestycji, a które są opisane i będą wymagane przez nadzór inwestycji ze strony Zamawiającego zgodnie z STWiOR.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji robót zostaje wydłużony do dnia 26 lutego 2016 roku. Powyższe znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji treści SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Tym samym ze względu na modyfikację treści SIWZ termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia:

Termin składania ofert: 16 listopada 2015 roku, godz. 9⁰⁰,

Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2015 roku, godz. 9³⁰,

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Do wiadomości:

1. wszyscy wykonawcy,
2. Kopia a/a.