



Blachownia, dnia 24 października 2017 roku

ZP.271.13.2017

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu”**.

WYJAŚNIENIA

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **„Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu”** w następujący sposób:

Pytanie 1.

Proszę o informację, czy Inwestor dopuszcza do przetargu stalowe pomosty pływające posiadające atest Polskiego rejestru Statków mające wyporność 3,0 kN/m², czyli większą niż opisane w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania techniczne pomostów na stalowe pod warunkiem udzielenia gwarancji producenta na odporność na zjawiska lodowe (pomosty nie będą wyciągane na zimę) oraz muszą mieć świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków.

Pytanie 2.

Czy *Zamawiający* uzna pomosty na pływakach PE jako rozwiązanie równoważne do pomostów na pływakach siatkobetonowych? Pływaki PE mają taką samą stabilność i wyporność jak pływaki siatkobetonowe. Przewagą PE jest całkowita odporność na działanie czynników atmosferycznych, przewidywana żywotność wynosi 50 lat. Pływaki PE są odporne na uderzenia mechaniczne, nie absorbują wody, dzięki czemu są odporne na niskie temperatury. W przypadku pływaków PE, nie występuje zjawisko korozji. Przy pływakach siatkobetonowych (na styropianie naciągnięta konstrukcja siatkowa stalowa pokryta betonem), zawsze będzie występowała absorpcja wody, co zwłaszcza w niskich temperaturach, spowoduje erozję. Dodatkowo, pływaki siatkobetonowe są nieodporne na obciążenia punktowe, w tym uderzenia cumujących jednostek. Reasumując, przy budowie pomostów pływających, odchodzi się od przestarzałych rozwiązań w postaci pływaków siatkobetonowych na korzyść dużo lepszych pływaków PE.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna pomostów pływających z materiału PE jako równoważne z uwagi na fakt, że nie planuje się wyciągania pomostów na zimę, zatem pomosty muszą być odporne na działanie lodu oraz muszą mieć świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków.

Do wiadomości:

1. wszyscy wykonawcy,
2. Kopia a/a.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymbalska