



Blachownia, dnia 27 października 2017 roku

ZP.271.13.2017

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu”**.

WYJAŚNIENIA CZ. VII

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **„Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu”** w następujący sposób:

Pytanie 1.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w projekcie wykonawczym zapisano, że nawierzchnia HANSE GRAND powinna być wykonana przez autoryzowanego Wykonawcę ściśle wg. instrukcji i technologii producenta, dlatego też zawarta w przedmiarze „Załącznik Nr 10b Przedmiar robót - Ścieżka pieszko-rowerowa na działkach 1028 i 1029” tylko jedna warstwa tej nawierzchni o gr. 3cm zaprzecza tym wymaganiom, wnosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć 2 warstwy nawierzchni HANSE GRAND zgodnie z projektem wykonawczym. Jedna o gr. 3cm, druga o gr. 5 cm. Powyższe należy wycenić samodzielnie. Uzupełniono przedmiar w tym zakresie (poz. 9) i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

Do wiadomości:

1. wszyscy wykonawcy,
2. Kopia a/a.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska