

Blachownia 21 października 2021 roku

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Długiej 3 i 5 w Łojkach”

WYJAŚNIENIA

Burmistrz Blachowni, działając zgodnie z art. Art.135. ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) udziela wyjaśnień na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Długiej 3 i 5 w Łojkach” w następujący sposób:

1. Jaki jest parametr cieplny styropianu, który ma zostać zabudowany na elewacji? W projekcie są podane dwa: pierwszy EPS 80-036 FASADA, a kilka wersów niżej jest mowa o styropianie, którego współczynnik przewodności 042 W/mK.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować styropian EPS 80-036 FASADA.

2. Proszę o określenie czy w zakresie wykonania prac są roboty dekarские: naprawa kominów, wymiana poszycia dachu, wymiana drabinek śniegowych? Powyższe prace nie są określone w przedmiarach. Jeżeli powyższy zakres wchodzi w zakres to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zarówno dokumentację, jak i STWiOR opracowano w sposób umożliwiający ewentualne wykonanie wymiany pokrycia dachu, jednak nie jest to przedmiotem prowadzonego postępowania przetargowego.

3. Jeżeli ma być wykonana wymiana pokrycia dachu to proszę o zamieszczenie dodatkowych wytycznych dotyczących konstrukcji: inwentaryzacji, zastosowania dodatkowych elementów chociażby: łat i kontrłat lub izolacji wiatrowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zarówno dokumentację, jak i STWiOR opracowano w sposób umożliwiający ewentualne wykonanie wymiany pokrycia dachu, jednak nie jest to przedmiotem prowadzonego postępowania przetargowego.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. kopia a/a (M.B.)



Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska